

1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

- 1.1 Nimipinge U_n 230/400 V
- 1.2 Nimivool I_n 400 A
- 1.3 Sagedus H_z 50 Hz
- 1.4 Vastupidavus lühisele I_l 6 kA
- 1.5 Latid ja juhtmed AC L1, L2, L3, N, PE
- 1.6 Latid ja juhtmed DC -
- 1.7 Juhtahelate pinge U_j 230 V
- 1.8 Installeeritud võimsus P_i
- 1.9 Arvutuslik võimsus P_a
- 1.10 Juhistikusüsteem TN-C-S

2. EHITUSLIKUD ANDMED

- 2.1 Keskuse tüüp Kapp
- 2.2 Kaitseaste IP44
- 2.3 Paigaldusviis Pinnapealne
- 2.4 Kinnitusviis Põrandal
- 2.5 Aparatuuri liik Kohtkindel
- 2.6 Ukse tüüp Lukustatava pöörsulguriga
- 2.7 Teenindusviis 1-poolne
- 2.8 Pinnakate Valmistaja standard

3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

- 3.1 Toide Alt klemmidele
- 3.2 Väljuvad kaablid Alt klemmidelt
- 3.3 Juhtimiskaablid Alt klemmidelt

4. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED

- 4.1 Tunnussilt Vastavalt standardile
- 4.2 Tähistused Vastavalt standardile

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev
Tellija: Paide Linnavalitsus Objekt: Paide Muusika- ja Teatrimaja 0.4kV PJK rekonstrueerimine Aadress: Pärnu tn.18, Paide linn, Järvamaa			OÜ PAIDE EG Pärnu 128, Paide 72720 Tel. 38 50 810; Fax 38 50 119 e-mail: info@paideeg.ee Elektritööd reg.nr: EL10117200-0001	
Kuupäev	20.10.2020	Joonis		
Proj.	I.Žgun	Jaotuskeskuse PJK skeem		
Kontr.	H.Suits			
		Fail		
		321020_PAMT_PJK		
			Joonis	Staadium
			E- 1	PP
			Töö number	Lk.
			321020	1/3
				muud.

FIIDER		VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
		Grupi tähis	Nimetus	Kaitse A	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
I SEKTSIOON						
PE N L1 L2 L3		1	VEJK Ventkamber keldris	C50	MCMK	K/FXQJ 4x16/16 Olemasolev
		2	JK0-1 Kilbiruum keldris	C40	EXÖJ	K/FXQJ 4x10/10 Olemasolev
		3	Kino 1	C40		AVRG 3x6+4 Olemasolev
		4	Välisvalgustus	C50		AVRG 3x10+6 Olemasolev
		5	AVK, AVK-1 trepikoda, saal, lava	C40		AVRG 3x10+6 Olemasolev
		6	VK-1, VK-2, VK-2.1 VK1-4k, VK2-2k, , VK2.1-2korrus	C40		AVRG 3x16+10 Olemasolev
		7	JK-6	C20		AVVG 4x2,5 Olemasolev
		8	VK-8 1.korruse koridor	C40		AVRG 3x16+10 Olemasolev
		9	JK-2 1k. seminariruum	C32		AVRG 3x16+10 Olemasolev
		10	JK-3 2k. ruumid 214-215	C40		AVVG 4x16 Olemasolev
		11	VK-4, VK-6	C32		AVRG 3x6+2,5 Olemasolev
		12	VK2.1, VK8.1, VK8.2 1.korrus	C50		PPJ5G16 Olemasolev
RESERVRUUM 25%						
		II SEKTSIOON				
	13	K-1, T-1 K-1 türistor 1	160/250		2xAVVG3x70+25	Olemasolev
	14	JK-18 saali valgus	160/250		AVVG3x70+25	Olemasolev
	15	JK-9	250/250		AVVG 3x95/25	Olemasolev
RESERVRUUM 25%						

Tellija: Paide Linnavalitsus

Objekt: Paide Muusika- ja Teatrimaja 0.4kV PJK rekonstrueerimine

Aadress: Pärnu tn.18, Paide linn, Järvamaa

OÜ PAIDE EG

Pärnu 128, Paide 72720

Tel. 38 50 810; Fax 38 50 119

e-mail: info@paideeg.ee

Elektritööd reg.nr: EL10117200-0001



Kuupäev	20.10.2020	Joonis			Joonis	Stadium	Lk.
Proj.	I.Žgun	Fail	Jaotuskeskuse PJK skeem		E- 1	PP	2/3
Kontr.	H.Suits				Töö number	muud.	
			321020 PAMT PJK		321020		

FIIDER		VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
		Grupi tähis	Nimetus	Kaitse A	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
	L1 L2 L3 Arvesti koht Wh 400A 400A S1		III SEKTSIOON- SK-sisestus			
	L1 L2 L3 Arvesti koht Wh 400A 400A S2		SISESTUS 1 ALAJAAMAST			ACBU 3x185+95 Olemasolev
			SISESTUS 2 ALAJAAMAST			Olemasolev
						ACBU 3x185+95
			IV SEKTSIOON			
		1	T2 reserv kaabel	250/250		2xAVVG3x70+25 Olemasolev
		2	JK19, JK19.1 valgus	160/250		AVVG3x70+25 Olemasolev
		3	JKV-1, JKV1.1	100/160		AMCMK 4x50/16 Olemasolev
		4	JK13	63/100		AVRG 3x16+10
		5	JK-1, MK-1 vendid	C50		AVRG 3x16+10 Olemasolev
		6	Kino 2	C40		AVRG 3x6+4 Olemasolev
		7	Korter	C40		AVRG3x16+10
		8	JK0-2, SSJK soojasõlm keldris	C32		EXQJ/FXQJ 4x10/10 Olemasolev
		9	AVK, AVK-2 torn, v.saal, fuajee	C40		AVRG3x10+6 Olemasolev
		10	VK-11 kohvik, köögiseadmed	C50		
		11	JK-HV helitehnika kilp	C50		PPJ5G10
		12	JK-17 pöördlava	50/100		AVVG 3x16+10
		13	VK-3, VK-10 kassa, fuajee	C40		
		14	VK-5, VK-7 valgus saal, rõdu	C40		AVVG 5x16
		15	ELISA	C20		PPJ5G2,5
		16	TIVOLI	63/100		
RESERV RUUM 25%						

Tellija: Paide Linnavalitsus

Objekt: Paide Muusika- ja Teatrimaja 0.4kV PJK rekonstrueerimine

Address: Pärnu tn.18, Paide linn, Järvamaa

OÜ PAIDE EG

Pärnu 128, Paide 72720

Tel. 38 50 810; Fax 38 50 119

e-mail: info@paideeg.ee

Elektritööd reg.nr: EL10117200-0001



Kuupäev	20.10.2020	Joonis	Jaotuskeskuse PJK skeem		Joonis	Staadium	Lk.
Proj.	I.Žgun	Fail			E- 1	PP	3/3
Kontr.	H.Suits	321020_PAMT_PJK			Töö number 321020		muud.